



ПРИКАЗ

г. Казань

БОЕРЫК

**Об утверждении проекта организации зон санитарной охраны  
водозабора на участке недр №7 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ»  
в н.п. Корсабаш Сабинского муниципального района Республики Татарстан**

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 №325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.02.2012 №177 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Татарстан», и учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение от 11.04.2016 № 16.18.27.000.Т.000005.04.16 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском районах (Сабинский ТО) о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании представленного ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» проекта организации зон санитарной охраны водозаборов на участке недр №7 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» в н.п. Корсабаш Сабинского муниципального района Республики Татарстан,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить проект организации зон санитарной охраны водозаборов на участке недр №7 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» в н.п. Корсабаш Сабинского муниципального района Республики Татарстан (далее - Проект).
2. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №7 и №8, расположенных на участке недр №7 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» в н.п. Корсабаш Сабинского муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин №7 и №8, расположенных на

участке недр №7 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» в н.п. Корсабаш Сабинского муниципального района Республики Татарстан, согласно приложению 2.

4. Направить копию проекта в Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

5. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по:

организации оповещения населения о границах зон санитарной охраны водозаборных сооружений, правилах и режиме хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин №7 и №8, расположенных на участке недр №7 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» в н.п. Корсабаш Сабинского муниципального района Республики Татарстан;

организации учета Проекта при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр

Ф.С. Абдулганиев

Приложение 1  
к приказу  
Министерства экологии  
и природных ресурсов  
Республики Татарстан  
от \_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_

**Границы зон санитарной охраны  
водозаборов на участке недр №7 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ»  
в н.п. Корсабаш Сабинского муниципального района Республики Татарстан**

На участке недр №7 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» в н.п. Корсабаш расположены две водозаборные скважины №7 и №8. Расстояние между скважинами – 220 м.

Географические координаты водозабора: 56°08'31" с.ш., 50°17'19" в.д.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО.

Границы первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин №7 и №8 устанавливается радиусом 30 м от устьев скважин.

II пояс ЗСО

Границы II пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин №7 и №8, расположенных на участке недр №7 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» в н.п. Корсабаш Сабинского муниципального района Республики Татарстан, совпадают с границами I пояса ЗСО - 30 м от устьев скважин.

III пояс ЗСО

Радиусы III пояса ЗСО водозаборных скважин, расположенных на участке недр №7 ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» в н.п. Корсабаш Сабинского муниципального района Республики Татарстан, составляют 442 м от устьев скважин.

к приказу  
Министерства экологии  
и природных ресурсов  
Республики Татарстан  
от \_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_

**Режим хозяйственного использования территорий  
в границах зон санитарной охраны  
водозаборов на участке недр №7 ОАО «Шеморданское МПШ ЖКХ»  
в н.п. Корсабаш Сабинского муниципального района Республики Татарстан**

**1. Первый пояс зон санитарной охраны**

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение территории первого пояса ЗСО.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

**2. Мероприятия по второму и третьему поясам**

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых,

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.


Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Лист согласования к документу № 256-п от 02.03.2017

Инициатор согласования: Чуйкова Н.В. Ведущий советник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования

Согласование инициировано: 02.03.2017 14:44

Лист согласования		Тип согласования: <b>последовательное</b>		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Корректор		Согласовано 02.03.2017 - 15:07	-
2	Галиакберов М.Р.		Согласовано 02.03.2017 - 16:42	-
3	Бутаков В.Г.		 Согласовано 02.03.2017 - 16:43	-
4	Гайнетдинов Р.Н.		 Согласовано 02.03.2017 - 17:18	-
5	Абдулганиев Ф.С.		 Подписано 02.03.2017 - 17:29	-