



ПРИКАЗ

г. Казань

БОЕРЫК

20.02.2018

№ 156-п

**Об утверждении проекта организации зон санитарной охраны
подземного источника (водозаборных скважин №1 и №2) хозяйственно-питьевого
водоснабжения Государственного автономного учреждения социального обслуживания
«Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан,
Арский муниципальный район, с. Новое Чурилино**

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 №325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.02.2012 №177 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Татарстан», учитывая лицензию на пользование недрами от 21.04.2017 ТАТ АРС 01739 ВЭ и санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Арском, Высокогорском районах от 01.03.2017 №16.03.02.000.Т.000001.03.17 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании представленного ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан проекта организации зон санитарной охраны подземного источника (водозаборных скважин №1 и №2) хозяйственно-питьевого водоснабжения Государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, Арский муниципальный район, с. Новое Чурилино,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект организации зон санитарной охраны подземного источника (водозаборных скважин №1 и №2) хозяйственно-питьевого водоснабжения Государственного автономного учреждения социального

обслуживания «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан, Арский муниципальный район, с. Новое Чурилино (далее - Проект).

2. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №1 и №2 ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин №1 и №2 ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан согласно приложению 2.

4. Направить копию проекта в Исполнительный комитет Арского муниципального района Республики Татарстан.

5. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Арского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по:

организации оповещения населения о границах зон санитарной охраны водозаборных сооружений, правилах и режиме хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин №1 и №2 ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Арском муниципальном районе Республики Татарстан;

организации учета Проекта при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр

А.В. Шадриков



к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан
от _____ 2018 г. № ____

**Границы зон санитарной охраны
подземного источника (водозаборных скважин №1 и №2) хозяйственно-питьевого
водоснабжения Государственного автономного учреждения социального обслуживания
«Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан,
Арский муниципальный район, с. Новое Чурилино**

Хозяйственно-питьевое водоснабжение ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан осуществляется из двух водозаборных скважин №1 и №2, расположенных на территории учреждения в с. Новое Чурилино Арского муниципального района Республики Татарстан, на расстоянии 24 м друг от друга.

Географические координаты водозаборных скважин:

Скв. №1: 56°08'49,47" с.ш., 50°14'40,01" в.д.;

Скв. №2: 56°08'51,27" с.ш., 50°14'39,20" в.д.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

І пояс ЗСО.

Граница первого пояса зон санитарной охраны подземного водозабора ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан устанавливается на уровне фактического ограждения:

Скв, №№	Расстояние от устья скважин до ограждения, м			
	На северо-запад	На юго-запад	На северо-восток	На юго-восток
1	68	31	19,7	27
2	13,7	20	24,4	94,8

ІІ пояс ЗСО

Границы II пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин №1 и №2 ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан устанавливаются радиусом 31 м от каждой скважины.

Поскольку границы II пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин пересеклись, их можно объединить.

III пояс ЗСО

Радиус III пояса ЗСО водозаборных скважин №1 и №2 ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан составляет 208 м для каждой скважины.

Поскольку границы III пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин №1 и №2 пересеклись, их можно объединить в общую границу III пояса для подземного водозабора ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан
от _____ 2018 г. № ____

**Режим хозяйственного использования территорий
в границах зон санитарной охраны
подземного источника (водозаборных скважин №1 и №2) хозяйственно-питьевого
водоснабжения Государственного автономного учреждения социального обслуживания
«Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан по адресу: Республика Татарстан,
Арский муниципальный район, с. Новое Чурилино**

1. Первый пояс зон санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение территории первого пояса ЗСО.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Лист согласования к документу № 156-п от 20.02.2018

Инициатор согласования: Чуйкова Н.В. Ведущий советник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования

Согласование инициировано: 19.02.2018 17:47

Лист согласования

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: последовательное				
1	Васильева Т.Л.		🔒Согласовано 20.02.2018 - 11:07	-
2	Никулин А.Е.		Согласовано 20.02.2018 - 11:15	-
3	Бутаков В.Г.		🔒Согласовано 20.02.2018 - 11:35	-
Тип согласования: последовательное				
4	Гайнетдинов Р.Н.		🔒Согласовано 20.02.2018 - 11:46	-
5	Шадриков А.В.		🔒Подписано 20.02.2018 - 22:40	-