



ПРИКАЗ

г. Казань

БОЕРЫК

23.03.2018

№ 249-п

**Об утверждении проекта зоны санитарной охраны
водозабора «Дымской» ООО «ПлемРепродукт»
в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан**

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 №325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.02.2012 №177 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Татарстан», учитывая лицензию на пользование недрами Республики Татарстан ТАТ БГЛ 01626 ВР от 10.11.2016 и санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.05.2017 № 16.08.01.000.Т.000004.05.17 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании представленного ООО «ПлемРепродукт» проекта зоны санитарной охраны водозабора «Дымской» ООО «ПлемРепродукт» в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан,

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить проекта зоны санитарной охраны водозабора «Дымской» ООО «ПлемРепродукт» в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан (далее - Проект).
2. Установить границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№122, 123 согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин №№122, 123 водозабора «Дымской» ООО «ПлемРепродукт» согласно приложению 2.
4. Направить копию проекта в Исполнительный комитет Бугульминского муниципального района Республики Татарстан.

5. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по:

организации оповещения населения о границах зоны санитарной охраны водозабора «Дымской» ООО «ПлемРепродукт» в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан, правилах и режиме хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозабора;

организации учета проекта при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр



А.В. Шадриков

**Границы зоны санитарной охраны
водозабора «Дымской» ООО «ПлемРепродукт»
в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан**

Водозабор «Дымской» расположен в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан, в 1,2 км юго-восточнее н.п.Спасское, и состоит из двух водозаборных скважин: №122 (основная) и №123 (резервная).

Географические координаты водозаборных скважин:

Скв. №122: 54°24'29,30" с.ш., 52°57'00,30" в.д.;

Скв. №123: 54°24'28,67" с.ш., 52°57'00,40" в.д.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО

Учитывая хорошую защищенность водоносного горизонта, границы первого пояса ЗСО водозаборных скважин №122, №123 устанавливаются радиусом 15 м от устьев скважин.

II пояс ЗСО

Второй пояс ЗСО водозабора «Дымской» представляет собой эллипс, вытянутый вдоль по потоку подземных вод.

Общая длина второго пояса ЗСО водозабора составляет $L=239$ м, в т.ч. вверх по потоку подземных вод $R = 124$ м, вниз по потоку подземных вод $r = 115$ м.

Максимальная ширина II пояса ЗСО d равна 237 м.

III пояс ЗСО

Общая длина третьего пояса ЗСО водозабора «Дымской» ООО «ПлемРепродукт» в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан составляет $L=577$ м, в т.ч. вверх по потоку подземных вод $R = 385$ м, вниз по потоку подземных вод $r = 192$ м.

Максимальная ширина III пояса ЗСО d равна 455 м.

к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Татарстан
от _____ 2018 г. № ____

**Режим хозяйственного использования территорий
в границах зон санитарной охраны
водозабора «Дымской» ООО «ПлемРепродукт»
в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан**

1. Первый пояс зон санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение территории первого пояса ЗСО.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Лист согласования к документу № 249-п от 23.03.2018

Инициатор согласования: Чуйкова Н.В. Ведущий советник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования

Согласование инициировано: 22.03.2018 10:27

Лист согласования

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: параллельное				
1	Ермолаев С.В.		Согласовано 22.03.2018 - 10:56	-
2	Васильева Т.Л.		🔒Согласовано 22.03.2018 - 11:54	-
3	Никулин А.Е.		Согласовано 22.03.2018 - 10:42	-
4	Бутаков В.Г.		🔒Согласовано 22.03.2018 - 12:12	-
Тип согласования: последовательное				
5	Гайнетдинов Р.Н.		🔒Согласовано 22.03.2018 - 15:56	-
6	Шадриков А.В.		🔒Подписано 23.03.2018 - 06:08	-