



ПРИКАЗ

г. Казань

БОЕРЫК

06.08.2018

789-п

**Об утверждении проекта организации зоны санитарной охраны
водозаборных скважин ООО «Эгида +»**


В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 №325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.02.2012 №177 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Татарстан», и учитывая лицензию на право пользования недрами ТАТ 01345 ВЭ от 25.02.2010, санитарно-эпидемиологическое заключение от 31.12.2015 № 16.11.11.000.Т.002790.12.15 Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании представленного ООО «Эгида +» Проекта организации зоны санитарной охраны водозаборных скважин ООО «Эгида+»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект организации зоны санитарной охраны водозаборных скважин ООО «Эгида+» (далее - Проект).
2. Установить границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин ООО «Эгида+» согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной водозаборных скважин ООО «Эгида+» согласно приложению 2.
4. Направить копию проекта в Исполнительный комитет муниципального образования города Казани.
5. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета муниципального образования города Казани провести мероприятия по:
организации оповещения населения о границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин ООО «Эгида+», правилах и режиме хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора;

организации учета проекта при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Врио министра



Ф.Ф. Шакиров

**Границы зоны санитарной охраны
водозаборных скважин ООО «Эгида +»**

Водозабор ООО «Эгида +» расположен в западной части г. Казани по адресу: ул. Красноборская 2-я, поселок Калинино Кировского района г. Казани. Водозабор состоит из двух скважин, расположенных в восточной части территории предприятия. Скважины расположены на расстоянии 10 м друг от друга.

Географические координаты водозаборных скважин:

скв. №1 резервная: $55^{\circ}48'58''$ с.ш., $48^{\circ}56'31''$ в.д.;

скв. №2 рабочая: $55^{\circ}48'58''$ с.ш., $48^{\circ}56'32''$ в.д.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО

Граница первого пояса ЗСО подземного водозабора ООО «Эгида +» устанавливается радиусом 15 м от устьев скважин.

II пояс ЗСО

Второй пояс ЗСО данного водозабора представляет собой эллипс, вытянутый вдоль по потоку подземных вод.

Общая длина второго пояса ЗСО водозабора составляет $L=171,6$ м, в т.ч. вниз по потоку подземных вод $r = 78$ м, вверх по потоку подземных вод $R = 93,6$ м.

Максимальная ширина II пояса ЗСО $2d$ равна 28,2 м.

III пояс ЗСО

Третий пояс ЗСО подземного водозабора ООО «Эгида +» представляет собой эллипс, вытянутый вдоль по потоку подземных вод.

Общая длина третьего пояса ЗСО водозабора составляет $L=788$ м, в т.ч. вниз по потоку подземных вод $r = 148$ м, вверх по потоку подземных вод $R = 640$ м.

Максимальная ширина III пояса ЗСО $2d$ в центральной части равна 307 м.

**Режим хозяйственного использования территорий
в границах зон санитарной охраны
водозаборных скважин ООО «Эгида +»**

1. Первый пояс зон санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение территории первого пояса ЗСО.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых,

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Лист согласования к документу № 789-п от 06.08.2018

Инициатор согласования: Чуйкова Н.В. Ведущий советник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования

Согласование инициировано: 03.08.2018 14:40

Лист согласования		Тип согласования: смешанное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: параллельное				
1	Васильева Т.Л.		🔒Согласовано 06.08.2018 - 10:41	-
2	Никулин А.Е.		Согласовано 03.08.2018 - 14:56	-
3	Бутаков В.Г.		🔒Согласовано 03.08.2018 - 14:56	-
Тип согласования: последовательное				
4	Гайнетдинов Р.Н.		🔒Согласовано 06.08.2018 - 11:37	-
5	Шакиров Ф.Ф.		🔒Подписано 06.08.2018 - 13:13	-