



ПРИКАЗ

г. Казань

БОЕРЫК

29.06.2017

№ 722-п

**Об утверждении проекта зон санитарной охраны
водозабора ООО «Фирма «Никос и Мария» по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, д.62**

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 №325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.02.2012 №177 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Татарстан», и учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.06.2012 № 16.11.11.000.Т.000957.06.12 Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании представленного ООО «Фирма «Никос и Мария» проекта зон санитарной охраны водозабора ООО «Фирма «Никос и Мария» по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, д.62,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора ООО «Фирма «Никос и Мария» по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, д.62 (далее - Проект).
2. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин №№3,4,5 ООО «Фирма «Никос и Мария» согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозабора ООО «Фирма «Никос и Мария» по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, д.62, согласно приложению 2.
4. Направить копию проекта в Исполнительный комитет муниципального образования города Казани.
5. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета муниципального образования города Казани провести мероприятия по:
организации оповещения населения о границах зон санитарной охраны водозаборных сооружений, правилах и режиме хозяйственного использования

территории в границах зон санитарной охраны водозабора ООО «Фирма «Никос и Мария» по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, д.62;

организации учета Проекта при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

И.о. министра



Р.И. Камалов

**Границы зоны санитарной охраны
водозабора ООО «Фирма «Никос и Мария» по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, д.62**

Питьевое, хозяйственно-бытовое и производственное водоснабжение ООО «Фирма «Никос и Мария» осуществляется из трех водозаборных скважин №№3,4,5, расположенных на территории предприятия. Скважина №5 – рабочая, скважины №№3,4 находятся в резерве.

Географические координаты водозаборных скважин:

Скв. №3: 55°49'49,519" с.ш., 49°11'49,108" в.д.;

Скв. №4: 55°49'50,566" с.ш., 49°11'48,635" в.д.;

Скв. №5: 55°49'50,468" с.ш., 49°11'46,607" в.д.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО.

Учитывая хорошую защищенность продуктивного водоносного комплекса, границы первого пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин №3, №4 и №5 ООО «Фирма «Никос и Мария» устанавливаются в пределах существующих ограждений, радиусом 5,0 м от устьев скважин.

II пояс ЗСО

Границы II пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин №3, №4 и №5 ООО «Фирма «Никос и Мария» (г. Казань, ул. Журналистов, д.62) устанавливаются радиусом 93,4 м от устьев скважин.

III пояс ЗСО

Радиус III пояса ЗСО водозаборных скважин №3, №4 и №5 ООО «Фирма «Никос и Мария» составляет 660,5 м от устьев скважин.

**Режим хозяйственного использования территорий
в границах зон санитарной охраны
водозабора ООО «Фирма «Никос и Мария» по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, д.62**

1. Первый пояс зон санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение территории первого пояса ЗСО.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых,

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Лист согласования к документу № 722-п от 29.06.2017

Инициатор согласования: Чуйкова Н.В. Ведущий советник отдела гидрогеологии и регулирования водопользования

Согласование инициировано: 23.06.2017 10:43

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Ермолаев С.В.		Согласовано 27.06.2017 - 17:30	-
2	Корректор		Согласовано 27.06.2017 - 17:33	-
3	Галиакберов М.Р.		Согласовано 27.06.2017 - 17:55	-
4	Бутиков В.Г.		🔒Согласовано 28.06.2017 - 09:31	-
5	Гайнетдинов Р.Н.		🔒Согласовано 28.06.2017 - 12:56	-
6	Камалов Р.И.		🔒Подписано 29.06.2017 - 16:35	-